

取扱説明書

標準ハンディ白金温度計

ピーティーサーモ

TP-800PT

ピーティーサーモ プレミアム

TP-800PT・Pre



ThermoPORT

付属品をご確認ください

- 本器をご使用になる前に付属品をご確認ください。内容物は下記の通りです。

1-1 TP-800PT温度計
本体(1台)



1-2 本体取扱説明書
(1枚)



1-3 単4アルカリ乾電池
(2本)



2-1 PTP-150
センサプローブ(1本)
(ピーティサーモ
標準センサ付属時)



1-4 ネックストラップ
(1本)



2-2 センサ取扱説明書
(1枚)



1-5 本体ビニールカバー
(1枚)



2-3 センサ収納ケース
(1枚)



この度は「標準ハンディ白金温度計ピーティ
ーサーモ TP-800PT」をお買いあげいただき
ありがとうございました。

- この商品は、温度をはかるものです。それ以
外の使用はしないでください。体温計ではあ
りません。
- 取扱説明書はご使用前に必ずお読みになり、
大切に保管してください。

(→P.)は関連事項の参照ページを表します。

警告・注意



警告

TP-800PTは防爆構造ではありません
ので、引火性ガスを含んだ雰囲気
の測定には絶対に使用しないでくだ
さい。



爆発注意
爆発するおそれがあり
大変危険です。

- ◎ご不明な点がございましたらお買い
あげ店、又は弊社問い合わせ窓口
にご相談ください。



注意

- 本器の防水性はJIS C 0920「保護等
級6」に準拠しております。「保護等
級6」とは、(JIS C 0920より抜粋・
要約)いかなる方向からの強い水の
直接噴流によっても、有害な影響を
及ぼさないこと。
- 本器を固定しているネジ(6ヶ所)は
防水性を保証する指定のトルクにて
締め付けていますので、ゆるめたり、
増締めをしないでください。「防水
性能 保護等級6」の防水性を損ない
ます。

概要

本器はセンサとして白金測温抵抗体(Pt100)を
使用したデジタルハンディ温度計です。高精度・
高分解能(0.01℃)を達成したハイレベルな温
度測定を実現しています。

本器の特長

防水機能

温度計本体は、JIS C 0920「電気器具の防水試験及び固定物の侵入に対する保護等級」における「保護等級6」に準拠した防水構造です。濡れた手で触ったり、水がかかっても機能に支障はありません。

見やすい大きな液晶表示

大きな表示部(液晶)に温度値を表示します。

7セグメント文字高さが10mmと大きく、非常に読みやすくなっています。

さらに表示視認性を高めるために液晶に角度を持たせています。表示が見やすく作業性が良くなっています。

最高温度(MAX)・最低温度(MIN) メモリ機能付

MIN/MAXキーを押すことにより最高温度(MAX)、最低温度(MIN)を表示することができます。

指示値ホールド機能付

HOLD/RELキーを1回押すことにより液晶表示部の温度指示値を固定することができます。温度変化が激しいとき、温度表示値を写真に撮るときなどに便利です。

偏差値表示機能付

前記の表示値ホールド状態で、HOLD/RELキーをもう1回押すと、ホールドされた温度からの偏差値を表示することができます。

オートパワー OFF機能付

電源キーを2秒以上押して電源を入れたとき、オートパワー OFF機能が働きます。

30分間キーが押されない場合、自動的に電源が切れる省エネ設計となっています。電源切り忘れの心配がありません。

連続使用時間

連続500時間(単4アルカリ電池：新品使用時)使用できる省電力設計です。わずらわしい電池交換の頻度が非常に少なくなります。

充電式乾電池使用可能

充電式乾電池(ニッカド乾電池：DC1.2V)を使用することもできる環境配慮型製品です。充電式乾電池は単4形2本です。

耐衝撃設計・持ちやすいホールド感

落下衝撃吸収ゴムを採用により、落としても壊れにくく安心です。また、ゴムは持ったときのホールド感を高め、すべりにくく、手に油が付着しても本器を落とすにくくなっています。

衛生的 (本体：抗菌樹脂採用)

本体ABS樹脂に抗菌樹脂を採用していますので清潔です。

安定性・再現性

PTPセンサプローブは温度センサに白金測温抵抗体 (Pt100) を使用。測定値の安定性・再現性に優れています。

高分解能表示

本器は $-99.99 \sim 199.99^{\circ}\text{C}$ の温度範囲で表示分解能は 0.01°C です。それ以上の温度では自動的に 0.1°C 表示分解能になります。

REC 機能

RECキーを押すことでRECモードになり温度値を最大128データ記録することができます。記録したデータはあとから画面表示を行うことができます。

ピーティーマーモ・プレミアム

$0.00 \sim 199.99^{\circ}\text{C}$ の範囲で測定精度 $\pm 0.15^{\circ}\text{C}$ を実現できます。


目次

●付属品の確認	1
●警告・注意・概要	2
●本器の特長	3～4
●目次	4
① 各部の名称と働き ○本体部・表示部	5～6
② ご使用上の注意	7～8
③ 電池のセット・交換	9
④ 測定方法	10～11
⑤ HOLD機能・REL機能	11
⑥ 最高温度・最低温度表示	12
⑦ 最高温度・最低温度リセット	12
⑧ 最高温度ピークホールド機能 最低温度ピークホールド機能	12
⑨ 分解能切り換え機能	13
⑩ REC機能	13～14
⑪ RECデータ読出し機能	14
⑫ 充電式乾電池をご使用のとき	14
⑬ エラーメッセージ	15
⑭ トラブルシューティング	16
⑮ センサプローブについて	17
⑯ TP-800PT・Pre 仕様	17
⑰ TP-800PT 本体仕様	18
●品質保証書・保証規定	19


1 各部の名称と働き

●本体部

[正面図]




[背面図]



[上面図]



●表示部



●本体部

①表示部

温度指示値及び本器の状態を示すキャラクタを表示します。

②ON/OFFキー

キーを押すと本器の電源が入ります。もう一度押すと電源が切れます。

③HOLD/RELキー

キーを1回押すことにより、温度指示値をホールド(固定)することができます。再度、このキーを押すことにより偏差値を表示することが出来ます。偏差表示のときに、このキーを押すと現在温度測定に戻ります。現在温度表示状態にキーを2秒以上押すと表示分解能を切りかえることができます。RECモードのとき、このキーを押すとREC読出しモードになります。(REC No.キャラクタは点灯)

④MIN/MAXキー

キーを押すことにより、最高温度を表示します。再度キーを押すと、最低温度表示に切り替わります。最低温度表示のときにこのキーを押すと、現在温度測定に戻ります。キーを2秒以上押すと最高温度・最低温度をリセットすることができます。

⑤RECキー

キーを2秒以上押すとREC(記録)モードになります(REC No.キャラクタが点滅します)。RECモードのとき、RECキーを押すことで表示温度を記録することができます。

⑥センサコネクタ部

センサプローブを接続します。コネクタは防水構造です。

⑦壁掛け固定穴

本器本体を壁などに固定することができます。センサプローブを片手で持って測定し、もう片方の手がフリーになります。

⑧ネックストラップ取付部

ネックストラップを取り付けることができます。

⑨電池カバー

乾電池は単4形乾電池を使用します。

⑩電池カバー固定ネジ

電池カバーを本体に固定します。

●表示部

⑪7セグメント表示部

測定温度を表示します。

⑫MAXキャラクタ

最高温度表示中に点灯します。

⑬MINキャラクタ

最低温度表示中に点灯します。

⑭AUTO OFFキャラクタ

オートパワーOFF機能が働いているときに点灯します。

⑮HOLDキャラクタ

温度指示値固定中(ホールド中)に点灯します。

⑯RELキャラクタ

偏差値(REL)表示中に点灯します。

⑰ ローバッテリーマーク

乾電池の容量が少なくなってきたときに点滅・点灯します。新しい乾電池と交換してください。

⑱温度測定単位キャラクタ

温度の測定単位は℃(摂氏温度)です。

⑲REC No.キャラクタ

RECモードのとき、点滅します。REC読出しモードおよび連続REC機能時のとき点灯します。

⑳RECデータ番号表示部

RECデータ番号を表示します。RECモードのときは記録されている最終RECデータ番号が表示されます。

■本器を正しくご使用いただくために、以下のことを守ってください。

使用方法について

- ・体温計としてのご使用はしないでください。
- ・本器は精密計測器です。本器を意図的に落下させたり、振動・衝撃を与えないよう注意してください。
- ・分解、改造をしますと故障の原因となりますので絶対にしないでください。
- ・センサプローブを改造、無理に引っ張る、曲げる、束ねることをしないでください。断線の原因となります。また、コードの上に重いものを載せたり加熱すると、コードが破損します。
- ・センサ先端部はご使用後の汚れを拭き取り時および落下になどに十分気をつけてください。火傷やケガをする恐れがあります。
- ・本器は据え置き、設置タイプの温度計ではありません。
- ・本器は温度計本体とセンサプローブを接続したときに防水性能が保証されます。本体のみセンサのみの場合、電気接点部分が錆びたり内部に水が侵入して破損します。

使用環境について

- ・直射日光の当たる場所や熱器具の近くでの使用は止めてください。正しい測定ができないだけでなく、ケースの変形、変色の原因となります。
- ・電氣的ノイズが発生する環境でご使用しますと、表示が不安定になったり、誤差が大きくなる場合があります。
- ・水中でのご使用はしないでください。
- ・本器(温度計本体)の使用温度範囲は0～50℃です。使用温度範囲外での使用は故障の原因となります。
- ・測定範囲外でのご使用は故障の原因となりますので絶対にご使用しないでください。
- ・センサ握り手部は使用温度環境0～50℃にてご使用ください。特に50℃を超える温度にさらされると温度精度が悪化するとともに破損することがあります。

乾電池の取り扱い

- ・長時間使用しない場合は、必ず乾電池を取り外してください。乾電池を入れたままにしておきますと乾電池から液漏れする場合があります、故障の原因となります。
- ・不要になった乾電池は火中に投入しないでください。
- ・乾電池は幼児の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- ・環境保全のため使用済み電池はそれぞれの市町村の条例に基づいて処理するようにお願いします。
- ・電池の使用可能時間(寿命)は、電池の性能や使用する環境温度によって変化する場合があります。標準電池寿命は25℃の環境下での使用を基準としています。
- ・本器は単4乾電池を使用しますが、2個の乾電池は電池容量が同等であり、同じメーカー品を使用してください。

メンテナンスについて

- ・本器に使用しているパッキン類はゴム製です。使用環境によってはゴムが劣化することがあります。1年に1回程度のメンテナンス交換を行うことをお勧めします。
- ・修理および校正はお買いあげ店または弊社営業窓口にご連絡ください。

保管の仕方

- ・本器の保管温度は0～50℃、保管湿度は95%rh以下です。保管場所は高温多湿を避けてください。
- ・自動車内などに放置すると、真夏の炎天下では極度の高温になり、本器を故障させることがあります。このような場所には放置しないでください。

3 電池のセット・交換

- ①電池カバーのマイナスネジ(1ヶ)をマイナスドライバーにて反時計方向に回して電池カバーを外してください。
- ②電池交換の場合は古い単4乾電池2本を取り出してください。
- ③電池収納部に彫刻してある電池の向き(⊕、⊖の極性を合わせる)に注意して、新品の単4乾電池をセットしてください。
- ④電池カバーを取り外したときと逆の手順で電池カバーを取り付け、マイナスネジ(1ヶ)をマイナスドライバーで固定してください。電池カバーを取り付けたあと、本体との隙き間が一定になっていることを確認してください。電池カバーが傾いて固定された場合は防水性が悪化します。



※ネジの開閉：マイナスドライバーの代わりに硬貨を使用することができます。



注意：表示部に  マークが点灯した場合は新しい乾電池と交換する準備をしてください。

 マーク点灯から点滅に切り替わった場合、速やかに乾電池交換をお勧めいたします。

 マークが点滅している状態で使用すると測定精度に影響を及ぼしたり、誤動作する恐れがあります。標準付属品は単4アルカリ乾電池(LR03)です。

単4マンガン乾電池R03 (AAA)及び充電式単4ニッカド乾電池を使用しても動作・機能に問題はありません。

4 測定方法

- ① 本体に付属しているセンサプローブを接続してください。



- ② センサプラグは防水コネクタを使用しています。センサプローブプラグの○印（黒丸マーク）を上にした向きでコネクタにまっすぐ奥まで挿入してください。



注意

※センサプラグと本体コネクタは簡易ロックタイプです。挿入時に柔らかいクリック感が得られれば、接続状態は正常です。センサプラグを回したりしないでください。無理な力でセンサプラグを回すと破損の原因となります。

- ③ ON/OFFキーを押して本器の電源をONにします。本器は電源ON時に液晶部が1秒間全点灯したのち、本器内部の自己診断機能が働き「SEL4」表示を行ってから、現在測定温度値を表示します。



電源ON時



自己診断機能



現在温度測定



注意

※センサプローブが本器に接続されていない場合は、Er表示となります。

- ④ ON/OFFキーを2秒以上押して本器の電源をONにすると、本器はオートパワー OFF機能が働きます。
全点灯したのち、液晶部に「SEL4」を表示したのち現在温度を表示し、同時にAUTO OFFキャラクタが点灯します。オートパワー OFF機能は何もキーが押されなかった場合、約30分で自動的に電源が切れます。電源の切り忘れがあっても心配ありません。
- ⑤ 突き刺しセンサにて温度測定をする場合は、気体・液体・固体を問わずセンサ保護管の先端からおよそ「保護管の直径×15倍」の長さ（センサ検知部パイプの外径がφ3.2mmのとき、挿入深さは約48mm）を測定対象物に挿入してください。
これは外気（保護管周辺）の温度影響を受けにくくするためです。
- ⑥ 測定モード時にPOWERキーを押すと、本器の電源がOFFになります。



※高い温度を測定する場合には、やけどにご注意ください。


5 HOLD機能・REL機能

HOLD/RELキーを1回押すことにより、表示が固定(HOLD)されて測定指示値の読みとりが容易になります。温度表示部分を写真に撮るときなどはHOLDキーを押して表示をHOLD（固定）状態にすると便利です。温度表示ホールド(固定)状態時は、液晶にHOLDキャラクタが点灯します。

表示HOLD状態で再度、HOLD/RELキーを押すと、HOLDされた温度からの偏差温度を表示します。

さらにHOLD/RELキーを押すことで通常測定モードに戻ります。


温度表示固定(HOLD)中および偏差温度(REL)中にRECキー・MIN/MAXキーは働きません。



6 最高温度・最低温度表示

本器は測定値の変化の中で最も高い温度測定値と、最も低い温度測定値をメモリすることができます。MIN/MAXキーを1回押すことにより最高温度(MAX)値を表示し、MAXキャラクタが点灯します。最高温度(MAX)表示中にMIN/MAXキーを押すと最低温度(MIN)値を表示して、MINキャラクタが点灯します。

最低温度(MIN)表示中にMIN/MAXキーを押すと現在温度測定に戻ります。



最高温度(MAX)メモリ及び最低温度(MIN)メモリはON/OFFキーを押して本器の電源が入ってからの温度測定値をメモリします。ON/OFFキーを押して本器の電源を切ると、最高温度(MAX)及び最低温度(MIN)メモリはクリアされます。

またセンサを外すと、最高温度(MAX)及び最低温度(MIN)メモリはクリアされます。センサを再接続した時点からの温度測定値をメモリします。

最高温度(MAX)表示中および最低温度(MIN)表示中にRECキー・HOLD/RELキーは働きません。

7 最高温度・最低温度リセット

MIN/MAXキーを2秒以上押すと、最高温度(MAX)メモリ及び最低温度(MIN)メモリをクリア(リセット)することができます。本器はリセット後から最高温度(MAX)及び最低温度(MIN)のメモリを開始します。

最高温度(MAX)メモリと最低温度(MIN)メモリの片方のみをクリア(リセット)することはできません。

8 最高温度ピークホールド機能・最低温度ピークホールド機能

最高温度(MAX)値表示状態又は最低温度(MIN)表示状態にて使用すると、それぞれのメモリ値が更新されるごとに表示値を更新します。このように使い方は最高温度ピークホールド機能又は最低温度ピークホールド機能としてご利用することができます。

測定対象の最高温度又は最低温度を監視したいときに便利な機能です。



注意

※本器は測定範囲外エラーメッセージを「最高温度(MAX値) = (Hi)」 「最低温度(MIN値) = (Lo)」としてメモリしません。

9 分解能切り換え機能

0.1/0.01℃キーを2秒以上押すと温度表示分解能を0.01→0.1に切り換えることができます。


本器は-99.99～199.99の温度範囲において温度表示分解能は0.01℃です(それ以外の温度範囲は、表示分解能は0.1℃)。

電源ON後あるいは電池交換後の表示分解能は0.01℃になります(デフォルト設定)。

温度表示が200.0℃以上の表示分解能0.1℃のときは分解能切り換え機能は無効となります。

10 REC機能


通常測定モード時にRECキーを2秒以上押すとRECモードに遷移します。



RECモード(REC No.キャラクタが点滅)においてRECキーを押すと、温度値を記録(REC)します。RECデータは最大128まで記録することができます。RECモード時、RECデータがない場合はREC No.「—」と表示します。RECデータがあるときは最終RECデータ番号を表示します。

RECデータが最大128個記録されたときRECデータ数はFFと表示されます。RECデータが最大128個記録されている時(RECデータ数：FF表示) RECキーを押しても記録動作は無効です。128個めのRECデータに上書き記録することはできません。

(例) RECデータが
50個のとき



(例) RECデータが
128個のとき



RECモード時にRECキーを押し続けると約1秒間隔で温度値を連続記録(連続REC機能)することができます。このときREC No.キャラクタは点灯します。RECキーを放すと連続記録は止まります。1秒ごとの温度変化を記録するのに便利です。

RECモード時にHOLDキー+MIN/MAXキー同時押し2秒以上でRECデータが全てリセットします。このとき、REC No.キャラクタ、RECデータ数が点滅します。



※RECデータの一部のみをリセットすることはできません。

RECモード時にPOWER ON/OFFキーを押すと、通常測定モードに戻ります。

11 REC データ読出し機能

RECモード時にHOLD/RECキーを2秒以上押すとRECデータ読出しモードに遷移します(REC No.キャラクタ点灯)。

このモードではRECデータを表示画面に表示して読み取ることができます。

▲キー又は▼キーにてREC No.と記録された温度値をインクリメント(増加)又はデクリメント(減少)させて表示します。

▲キーを長押しすると、約0.5秒ごとにREC No.を増加させて表示し、▼キーを長押しすると、約0.5秒ごとにREC No.を減少させて表示します。

12 充電式乾電池をご使用のとき

本器はニッカド充電式乾電池を使用することができます。充電式乾電池を使用することで、使用済み乾電池が発生しません。充電式乾電池を使用した場合、マンガン乾電池、アルカリ乾電池使用時より連続使用時間が短くなります。(連続使用時間 約100時間)



※充電式乾電池使用時の電池寿命は電池メーカー・形式により異なります。
※充電式乾電池の充電方法は各充電器メーカーが指定する取扱説明書に従って行ってください。

エラーメッセージ	原因	対策
Er	本体にセンサが接続されていません。	本体にセンサを接続してください。 接続可能なセンサプローブはサンピーティ用センサシリーズです。
	接続しているセンサが断線しています。	センサを交換してください。
Hi	温度測定値が温度表示範囲を超えています。 (850.1℃以上)	速やかに測定温度を温度測定範囲内に戻してください。 温度測定範囲を超えて使用した場合、センサプローブが破損します。
	接続しているセンサが内部で断線しています。	センサを交換してください。
Lo	温度測定値が温度表示範囲より下がっています。 (-100.0℃以下)	速やかに測定温度を温度測定範囲内に戻してください。 温度測定範囲を超えて使用した場合、センサプローブが破損します。

次のような場合は故障でないことがあります。修理を依頼される前にもう一度お調べください。

不具合症状	予想される原因	対 策
●電源が入らない	乾電池の容量がなくなっていますか？	新しい乾電池と交換してください。
	乾電池の極性が逆になっていますか？	乾電池を正しい向きにセットしてください。
	乾電池を交換しても電源が入らない場合、本体内部の部品が破損している恐れがあります。	本器を落としたり、強い衝撃を与えませんでしたか？本器内部の部品が破損した場合、修理が必要となりますので、お買いあげ店または弊社までご連絡ください。
●温度指示値が異常である または温度指示値が不安定である	乾電池の容量がなくなっていますか？	新しい乾電池と交換してください。
	測定方法にまちがいはありませんか？センサ先端が数mmしか測定物に挿入されていない場合、外気温の影響を受けます。	センサ先端を測定物の奥まで挿入してください。 (突き出しセンサの場合) 詳細内容は(P.11→参照)
	センサが切れかかっていたり保護管が変形している	センサプローブの外観を確認してください。センサに異常がある場合、修理が必要となりますので、お買いあげ店または弊社サービスネットワークまでご連絡ください。
	センサプローブのコネクタがしっかり挿入されていない。	センサプローブのコネクタを奥までしっかり挿入してください。
	電氣的なノイズが発生する環境でご使用していませんか？	強い電波や電氣的ノイズが発生する環境で使用すると、温度指示値がばらついたり、影響が出ることがあります。測定場所を変えてみてください。ノイズによっては電氣的なシールドを行うことが有効です。本体・センサグリップおよびケーブルにアルミホイルなどの導電箔を巻き付けてシールドしてみてください。

15 センサプローブについて

ピーティーサーモ TP-800PTに標準で付属しているセンサプローブはPTP-150です。

■PTP-150

温度測定範囲：-99.99～400.0℃

温度測定精度：Pt100(クラスA)



注意

※センサプローブの温度測定範囲をお守りください。温度測定範囲を超えてご使用いただくと、故障・破損の原因となります。

※高い温度を測定するには、やけどにご注意ください。また、高温測定を実施した後はセンサのステンレスパイプ部分が熱くなっていますので、十分に温度が下がってから保管してください。

※センサの先端部は測定物に突き刺しやういようにトガリ状になっています。思わぬケガをする恐れがありますので、取扱いには十分気をつけてください。

16 TP-800PT・Pre仕様

製品名	標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ・プレミアム
型式	TP-800PT・Pre (PTP-150付)
温度測定範囲	0.00～199.99℃ (～200.0℃)
温度測定精度	±0.15℃ (本体表示精度含む)

※その他仕様はTP-800PT本体仕様と同じ

(注意) センサ(PTP-150)温度測定範囲は-99.99～400.0℃ですが、ピーティーサーモ・プレミアムは温度測定精度保証範囲が0.00～199.99℃(～200.0℃)となります。

製品名	標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ
型式	TP-800PT
測定要素	温度
本体機能	最高温度メモリ・最低温度メモリ機能、 HOLD機能、REL機能、REC機能、RECデータ 読み出し機能、分解能切り換え機能、オート パワー OFF機能(30分)
本体表示範囲	-99.99~199.99℃、200.0~850.0℃
本体表示分解能	0.01℃ / 0.1℃ (オートレンジ) 0.01℃ (at -99.99 ~ 199.99℃) 0.1℃ (at 200.0 ~ 850.0℃)
本体表示精度	±(0.1%+0.05)℃
表示サンプリング	約0.5秒
センサ	白金測温抵抗体 Pt100(クラスA)
センサ精度	±(0.15+0.002 t)℃ (クラスAの時)
使用環境条件	温度：0 ~ 50℃
電源	単4型乾電池 × 2本 アルカリ乾電池を推奨 マンガン乾電池、充電式乾電池も使用可能
電池寿命	連続測定 約500時間 (単4アルカリ電池使用時)
防水性	JIS C0920-2003 保護等級6 (センサ接続時)
材質	本体：抗菌ABS樹脂、 ポリカーボネイト樹脂(表示部) ポリエステル樹脂(スイッチ部) センサプローブ：ステンレス(SUS304)
寸法	本体：54(W)×172(H)×40(D)mm
質量	約150g(乾電池含む)
付属品	・取扱説明書 1枚 ・ネクストラップ 1本 ・本体ビニールカバー 1枚 ・標準センサ(PTP-150) 1本 (センサ取扱説明書、センサ収納ケース) ・単4アルカリ乾電池 2本

品質保証書

製品名 標準ハンディ白金温度計
ピーティーサーモ TP-800PT
ピーティーサーモ・プレミアム TP-800PT・Pre

保証期間(お買上げ日より1年間)

年 月 日 より1年間保証

お客様名

ご住所 〒 -

TEL

販売店・住所・TEL・担当者名・印

本書の再発行はいたしませんので、紛失をしないよう
大切に保管してください。



株式会社 サーマポート

〒337-0005 埼玉県さいたま市見沼区大字小深作42-2

TEL.048-680-1881 FAX.048-680-2000

URL <http://www.thermoport.co.jp/> E-mail info@thermoport.co.jp

保証規定

以下は、本製品に関する保証規定を記載しております。ご使用前に、必ずお読みください。

1. 本保証は、本保証規定により、お買上げいただいてから1年間のハードウェアの無償交換もしくは修理をお約束するものです。
無償交換時に保証書等が必要となりますので、大切に保管願います。
2. 製品が取扱説明書記載の通常的使用方法により正常に動作しなくなった場合は、弊社の判断で同等品と交換もしくは無償修理いたします。交換の場合は送付された旧製品等はお返しいたしません。
3. ただし、次のような場合には、無償での交換・修理はいたしかねます。
 - ①弊社製品と判断できない場合
 - ②火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷
 - ③お買上げ後の輸送、移動時のお取り扱いが不適当なため生じた故障や損傷
 - ④ご使用時の不備あるいは接続している他の機器によって生じた故障や損傷
 - ⑤不当な修理や改造、異常電圧に起因する故障
 - ⑥取扱説明書の記載内容に反するお取り扱いによって生じた故障や損傷
 - ⑦弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合
 - ⑧その他交換が認めがたい行為が発見された場合
4. お買上げ後1年間を経過したものおよび上記「3.」の項目に該当するものは有償修理となります。また、その場合に弊社が修理不可能と判断した場合は修理をお受けせず、送付された製品をご返却する場合がございます。
5. 本製品を運用した結果の他の影響については一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
6. 本証は日本国内でのみ有効です。また、本証は再発行いたしません。

2018.5